KP = KÄYTÖSTÄ POISTETTU

= URAKKARAJA

KAIKKI NYKYISET PUTKET POISTETAAN
UUDEN KOULUN TONTILTA.
PUTKET TULPATAAN TIIVISTI RAJOILLE.

V = VIEMÄRI
SV = SADEVESIVIEMÄRI
KV = KYLMÄVESI

NYKYINEN IV-TORNI
RAITISILMANOTTO
10,13 m3/s
halk. 3000
SANTASPORT TEKEE SIIRRON
ENNEN KOULUN RAKENTAMISTA

OJIEN HULEVESIEN
OHJAUS POIS RAKENNUKSELTA
HUOMIOITAVA
NISKAOJA -TAI PUTKITUS KAIVOINEEN

KULKU KOULULLE
KOITUSALUEELTA

SULKU

OJIEN HULEVESIEN
OHJAUS POIS RAKENNUKSELTA
HUOMIOITAVA
NISKAOJA -TAI PUTKITUS KAIVOINEEN

KULKU KOULULLE
PAKOALUEELTA

NYKYINEN
2*L50
ECOFLEX THERMO TWIN
LV40/LVK28
ECOFLEX AQUA TWIN
KV63-10 PEH

NYKYINEN
(2*L50)
(KV54)
(LV54)
(LVK35)

REK NS 25 asennettu 2019
KANSI ↔129,00
HUOLTOKAIVO
h-1700-2100mm

VANHA RE
poistettu

VANHA RE
poistettu

RV160
RV200

NOK
K+128,80
+126,70

SV300(KP)
SV200(KP)
JV200(KP)
JV160(KP)
JV75(KP)
KV(KP)
KVK(KP)
VTK(KP)
IMEYTYSKAIVO(KP)
KPA(KP)

VEDEN PAINETASO +204
KV
KAUKOLÄMPÖ

LIITOS KUNNAN
VERKOSTOON

LIITOKSET KUNNAN
VERKOSTOON

KOULUN TONTILTA PURETAAN
KAIKKI KÄYTÖSTÄ POISTETTU
TEKNIIKKA,KAIKKI PUTKET
TULPATAAN TIIVISTI TONTIN
RAJALLE

TILAVARAUS KOULUN
HULEVESIEN/IVVYTYKSELLE
VIIVYTYSTILAVUUS: 60m3

JÄTEVESI
LIITOSKORKO KAIVOSSAA +122.58
PADOTUSKORKEUS +125.36

HULEVESI
LIITOSKORKO KAIVOSSAA +122.99
PADOTUSKORKEUS +125.33

PKA101

SULKU SULKU

LAPPI AREENA
+131.90

VEDEN PAINETASO +128,40

uusi kevyenliikenteen väylä

uusi huoltoliikenteen ja pelastusten väylä

luonnonilaan jätettävä alue

kuntta

laatoitus

Kauppingrossikyiti | Kortteliliitto | Tontinnro

Rakennuslupahanke

Rakennuskohteen nimi ja osoite

OUNASVAARAN LUKIO
HANKESUUNNITTELU JA TEKNISET MÄÄRITELMÄT

Vinamovastaavan merkintöjä | Rev.

Piirustustyyli: YHTEISET | Jusha, ino

Piirustuksen sisältö: ASEMAKUVA | Mittakaava: 1:200

Granlund

Granlund Oy
Rovaniemen aluetoimisto
www.granlund.fi
Puh. 010 759 2544

Hankekuvaus

CAD: \PR261017\CAD\LVI\Luonnokset\126006_GO_asema.dwg

Ark

Suunnittelussa ja piirtämisnumero: 126006.PR261017

Muutosluvun

Piirr. Vastuullinen suunnittelija: Jyrki Poivinen LVI-hNS

4.6.2026

LVI 0200