

Palotekninen suunnitelma

Ounasvaaran lukio

Rovaniemi

Hankesuunnitteluvaihe



Muutosluettelo

Versio	Päiväys	Muutoksen kuvaus	Tarkastettu	Hyväksyjä

Sweco Finland Oy	2661738–3
Projekti	Ounasvaaran lukio
Työnumero	25026752
Tekijä	Antti Hult
Päiväys	28.5.2026

1.	Yleistä.....	5
1.1	Paloturvallisuutta koskevien olennaisten teknisten vaatimusten täyttymisen osoittaminen.....	5
1.2	Rakennusten paloluokitus	5
1.3	Rakennuksen käyttötarkoitus	5
1.4	Palokuorman ja palokuormaryhmän määrittäminen.....	5
1.5	Rakennuksen koon, henkilömäärän ja käyttötarkoituksen rajoitukset	6
2.	Rakenteiden kantavuuden säilyminen	6
2.1	Luokitukseen perustuva mitoitus	6
2.2	Oletettuun palonkehitykseen perustuva kantavien rakenteiden mitoitus	6
3.	Palon rajoittaminen palo-osastoon	7
3.1	Rakennuksen palo-osastointi ja palo-osaston jako osiin	7
3.2	Palo-osaston koko ja palo-osastojen jako osiin	7
3.3	Osastoivat ja osiin jakavat rakennusosat	7
3.4	Osastoivat ovet, ikkunat ja luukut.....	7
3.5	Läpiviennit osastoivissa rakenteissa	7
3.6	Ilmanvaihtolaitteet	8
3.7	Ullakot ja ontelot.....	8
4.	Palon kehittymisen rajoittaminen.....	8
4.1	Sisäpuoliset pinnat	8
4.2	Sisäpintojen suojaverhous	8
4.3	Ulkoseinän yleiset vaatimukset	9
4.4	Ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusvälin pintojen luokkavaatimukset.....	9
4.5	Yläpohjan yleiset vaatimukset.....	9
4.6	Kate	9
4.7	Taloteknisten tuotteiden pintojen luokkavaatimukset.....	10
4.8	Palava-aineiset asennukset uloskäytävissä	10
5.	Palon leviämisen estäminen naapurirakennukseen	10
5.1	Rakennusten välinen etäisyys.....	10
5.2	Palomuri	10
6.	Poistuminen palon sattuessa	11
6.1	Yleistä.....	11
6.2	Kulkureitin enimmäispituus lähimpään uloskäytävään ja uloskäyntien lukumäärä poistumisalueittain	11
6.3	Uloskäytävän mitat	11
6.4	Poistumiseen käytettävät ovet	12
6.5	Poistumisaikalaskelma	12

6.6	Turvallisuusselvitys	12
6.7	Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen	12
7.	Palotekniset laitteistot.....	13
7.1	Alkusammutuskalusto	13
7.2	Palovaroitin ja paloilmoin.....	13
7.3	Automaattinen sammutuslaitteisto	13
7.4	Viranomaisverkko (VIRVE)	13
8.	Sammutus- ja pelastustehtävien järjestely	14
8.1	Pelastus- ja sammutustyön edellytykset	14
8.2	Pelastus- ja sammutustyössä käytettävä hissi.....	14
8.3	Savunpoisto.....	14
8.3.1	Yleistä	14
8.3.2	Savunpoistojärjestelyt.....	15
8.3.3	Savunpoiston varavirta ja järjestelmävaatimukset.....	15
8.4	Kiinteä sammutusvesiputkisto	15
9.	Muut paloturvallisuusasiat	16
10.	Poikkeukset ja lievennykset	16

1. Yleistä

Tämä on *Ounasvaaran lukion hankesuunnitteluvaiheen* palotekninen suunnitelma.

Kohde kolmikerroksinen uudisrakennus. Uudisrakennus liittyy olemassa olevaan rakennukseen kulkusillan kautta. Rakennuksessa ei ole kellaria.

Suunnitelmassa ei käsitellä olemassa olevan rakennuksen paloturvallisuutta muuten kuin niiltä osin kuin se vaikuttaa uudisrakennuksen palo- ja poistumisturvallisuuteen. Olemassa oleva rakennus on kahdeksan metrin päässä uudisrakennuksesta

1.1 Paloturvallisuutta koskevien olennaisten teknisten vaatimusten täyttymisen osoittaminen

Rakennuksen paloturvallisuussuunnittelu noudattaa *Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, 28.11.2017* sekä *Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta, 2.12.2020* vaatimuksia.

Rakennuksen paloturvallisuussuunnittelu lisäksi noudattaa *Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, 28.11.2017*; *muistio ohjeita* sekä *RIL 195-1-2018, Rakenteellinen paloturvallisuus, Yleiset perusteet ja ohjeet – ohjeita*

1.2 Rakennusten paloluokitus

Rakennuksen paloluokka on P1.

1.3 Rakennuksen käyttötarkoitus

Rakennuksen pääkäyttötarkoitus on kokoontumisrakennus (koulurakennus).

1.4 Palokuorman ja palokuormaryhmän määrittäminen

Rakennuksen palokuormaryhmät palo-osastoittain on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Rakennuksessa toteutuvat palokuormaryhmät

palo-osaston käyttötarkoitus	palokuormaryhmä	
koulutilat ja sosiaalitilat sekä aulat	< 600	MJ/m ²
tekniset tilat	< 600	MJ/m ²
mahdolliset varastotilat (> 50 m ²)	> 1200	MJ/m ²

1.5 Rakennuksen koon, henkilömäärän ja käyttötarkoituksen rajoitukset

Rakennuksen ei ole paloturvallisuussuunnittelun perusteella rajoituksia koon, henkilömäärän, eikä käyttötarkoituksen perusteella.

Rakennuksen kerrosluku on 3.

Rakennuksen palotekninen suunnittelu määritetään korkeusarvon < 28 m mukaisesti.

2. Rakenteiden kantavuuden säilyminen

2.1 Luokitukseen perustuva mitoitus

Rakennuksen kantavat rakenteet mitoitetaan luokitukseen perustuen ja kantavien rakenteiden luokkavaatimukset käyttötavoittain on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Rakenteiden kantavuuden luokkavaatimukset

tila	kantavuusvaatimus	kantavan rakenteet materiaalivaatimus
koulutilat, liikuntatilat ja sosiaalitilat	R60	A2-s1, d0
tekniset tilat	R60	A2-s1, d0
mahdolliset varastotilat (> 50 m ²)	R180	A2-s1, d0
uloskäytävät, yleisesti	R60	A2-s1, d0
uloskäytävän porrassyöksyt ja tasanteet	R30	A2-s1, d0

2.2 Oletettuun palonkehitykseen perustuva kantavien rakenteiden mitoitus

Rakennuksen kantavia rakenteita ei mitoiteta oletettuun palonkehitykseen perustuvalla mitoituksella.

3. Palon rajoittaminen palo-osastoon

3.1 Rakennuksen palo-osastointi ja palo-osaston jako osiin

Rakennuksessa toteutuu pinta-ala-, käyttötarkoitus- ja osin kerrososastointi.

- Koulutilat ovat pääosin kerroksittain omia palo-osastojaan.
- Liikuntasali katsomoinen muodostaa kolmikerroksisen palo-osaston.
- Tekniset tilat muodostavat omat palo-osastonsa
 - Yhtä palo-osastoa palveleva IV-konehuone voi kuulua siihen palo-osastoon, mitä se palvelee
- Mahdolliset varastot (> 50 m²) osastoidaan erilleen muista tiloista
- Uloskäytävät muodostavat omat palo-osastonsa

3.2 Palo-osaston koko ja palo-osastojen jako osiin

Suurimmat toteutuvat ja sallitut palo-osastokoot on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Sallitut ja toteutuvat palo-osastokoot

käyttötarkoitus/rakennuksen osa	sallittu osastokoko	toteutuva osastokoko
tilat, yleisesti	2400 m ²	< 2400 m ²

3.3 Osastoivat ja osiin jakavat rakennusosat

Taulukossa 4 on esitetty osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset.

Taulukko 4. Osastovien rakenteiden luokkavaatimukset

rakennuksen osa	rakenteen luokkavaatimus	osastoivan rakenteet materiaaliavaatimus
koulu- ja sosiaalitilat, yleisesti	EI60	-
tekniset tilat	EI60	-
mahdolliset varastotilat (> 50 m ²)	EI120	-
uloskäytävät	EI60	A2-s1, d0

3.4 Osastoivat ovet, ikkunat ja luukut

Osastoivissa seinärakenteissa olevat ovet ja ikkunat, joiden pinta-ala on < 7 m² tuntiluokkavaatimus on ½ rakenteen tuntiluokasta.

Välipohjassa ja teknisissä roiloissa/kuiluissa olevien luukkujen palonkestävyysajan on oltava sama kuin osastoivan rakennusosan palonkestävyysaika.

Palo-ovet varustetaan sulkimin. Mahdolliset normaalitilanteessa aukipidettävät palo-ovet varustetaan aukipitolaitteella, joka sulkee oven paloilmottimen ohjaamana.

3.5 Läpiviennit osastoivissa rakenteissa

Osastovien rakenteiden läpivienneistä laaditaan tarvittaessa erillinen palokatkosuunnitelma. Olemassa olevat läpiviennit tarkastetaan, että ne vastaavat tilamuutosten vaatimuksia.

Palokatkotuotteina tulee käyttää ETA-hyväksyttyjä tuotteita. Jos hyväksyttyä palokatkoratkaisua ei löydy, tulee ratkaisu hyväksyttävä rakennuspaikkakohtaisesti

3.6 Ilmanvaihtolaitteet

Ilmanvaihtolaitteiden paloturvallisuus esitetään ilmanvaihtosuunnitelmissa.

Ilmakanavien seinämät on tehtävä vähintään A2-s1, d0 -luokan tarvikkeista.

Paloilmoitinkeskuksen yhteyteen tulee sijoittaa IV-hätäseis kytkin.

Ilmanvaihdon paloturvallisuus suunnitellaan ohjeen *Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas [Talotekniikka info]* mukaisesti.

3.7 Ullakot ja ontelot

Mahdollisen räystäään ontelo katkaistaan siten, ettei palo pääse helposti kiertämään ulkokautta ullakon osastorajan yli.

Mahdolliset yläpohjan ontelot ja ullakot jaetaan ($\leq 400 \text{ m}^2$) osiin EI15 rakentein palon leviämisen rajoittamiseksi.

Mahdolliset alapohjan ontelot jaetaan ($\leq 800 \text{ m}^2$) osiin EI15 rakentein, jos tilan pinnat eivät vähäisiä osia lukuun ottamatta täytä D-s2, d2 -luokan vaatimuksia tai alapohja ei ole EI60 osastoiva.

4. Palon kehittymisen rajoittaminen

4.1 Sisäpuoliset pinnat

Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset rakennuksessa

Käyttötarkoitus	Pintojen luokkavaatimus	
	seinät ja katot	lattiat
koulutilat, $< 300 \text{ m}^2$ palo-osastot	D-s2, d2	-
koulutilat, $\geq 300 \text{ m}^2$ palo-osastot	C-s2, d1	-
sosiaali-, puku- ja toimistotilat	D-s2, d2	-
tekniset tilat	B-s1, d0	D _{FL} -s1
varastotilat	D-s2, d2	-
uloskäytävät	A2-s1, d0*	D _{FL} -s1
sisäiset käytävät toimistotiloissa	B-s1, d0	D _{FL} -s1
yläpohjan mahdolliset ontelot, joita ei ole osastoitu alapuolisesta tilasta	B-s1, d0 **	B-s1, d0

* Vähäisten rakennusosien pintojen luokkavaatimus on B-s1, d0.

** Vaatimus ei koske lämmöneristeen tuuletusuria

4.2 Sisäpintojen suojaverhoukset

Rakennuksessa ei ole tarvetta sisäpuolisten pintojen suojaverhouksia.

4.3 Ulkoseinän yleiset vaatimukset

Rakennuksen ulkoseinät on pääosin rakennettu A2-s1, d0-luokan tarvikkeista.

Rakennuksessa voidaan käyttää lämmöneristettä, joka eristävältä osaltaan täyttää B-s1, d0 -luokan vaatimukset. Jos lämmöneriste ei eristävältä osaltaan täytä B-s1, d0-vaatimusta, ulkopinnan pintarakenteiden on suojattava eristettä palolta niin, että suojaus vastaa EI 30 rakennusosaa tai tuuletusvälin sisäpinta on varustettava K₂ 30, A2-s1, d0 suojaverhouksella. Sisäpuolelta suojausvaatimus on puolet rakennuksen osastoivien rakennusosien palonkestävyysaikavaatimuksesta.

Jos rakennuksen lämmöneriste ei eristävältä osaltaan täytä D-s2, d2 -luokan vaatimusta, on katkaistava enintään kahden kerroksen välein 28 metrin korkeuteen saakka ja tämän jälkeen kerroksen välein tarvikkeella, joka rajoittaa palon leviämistä lämmöneristeessä. Eristekerroksen katkaisua ei kuitenkaan edellytetä rakennuksen ulkoseinässä, jossa ei ole tuuletusväliä ja jonka lämmöneriste on suojattu ja sijoitettu niin, että palon leviäminen lämmöneristeeseen rakennuksen ulkopuolelta on rajoitettu ajan, joka on vähintään puolet tilan osastoivien rakennusosien palonkestävyysaikavaatimuksesta.

Ulkoseinän ollessa kantamaton, voidaan ulkoseinän runko toteuttaa D-s2, d2 -luokan tarvikkeista.

4.4 Ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusvälin pintojen luokkavaatimukset

Ulkopuolisten pintojen luokkavaatimukset on esitetty taulukossa 6.

Taulukko 6. Ulkoseinän pintojen luokkavaatimukset

Ulkoseinärakenteen pinta	Luokkavaatimus *
Ulkoseinän ulkopinta	B-s1, d0 **
Tuuletusvälin ulkopinta	B-s1, d0 **
Tuuletusvälin sisäpinta	B-s1, d0 **

* Jos lämmöneriste ei eristävältä osaltaan täytä B-s1, d0-vaatimusta, ulkopinnan pintarakenteiden on suojattava eristettä palolta niin, että suojaus vastaa EI30 rakennusosaa tai tuuletusvälin sisäpinta on varustettava K₂ 30, A2-s1, d0 suojaverhouksella.

** Julkisivuverhoilun kiinnitystarvikkeet voivat vähäisessä määrin olla D-s2, d2 -luokkaa.

4.5 Yläpohjan yleiset vaatimukset

Rakennuksessa voidaan käyttää yläpohjan lämmöneristettä, joka eristävältä osaltaan täyttää B-s1, d0 -luokan vaatimukset tai lämmöneriste on suojattu ja sijoitettu niin, että palon leviäminen eristeeseen on rajoitettu ajan, joka on rakennuksen sisäpuolelta ja aukkojen piilien osalta vähintään puolet tilan osastoivien rakennusosien palonkestävyysaikavaatimuksesta.

Yläpohjan läpiviennit ja muut asennukset on toteutettava siten, ettei lämmöneristeiden suojaus niiden johdosta heikkene.

4.6 Kate

Katteen on oltava BROOF(t2)-luokkaa.

Katteet, joiden voidaan katsoa kuuluvan luokkaan BROOF ilman testausta ja erillistä luokitusta, on esitetty EU:n komission päätöksessä 2000/553/EY.

4.7 Taloteknisten tuotteiden pintojen luokkavaatimukset

Putkistojen, ilmanvaihtokanavien ja lvi-eristysten pintojen ja pinnoitteiden luokkavaatimuksiin sovelletaan taulukkoa 5., ellei pintojen määrää katsota vähäiseksi. Putken, kanavan tai sen putkimaisen eristeen pinnan katsotaan olevan vähäisen, kun palolle altistuvien vaippojen pintojen pinta-ala on käytävämäisessä tilassa alle 20 % katon pinta-alasta. Tätä voidaan soveltaa myös muissa kuin käytävämäisissä tiloissa, ellei materiaali ole keskittynyt johonkin osaan tilasta.

LVI-eristeiden, joiden paloluokka on vähintään A2-s1, d0, pinnat voidaan päällystää luokittelemattomalla pintamateriaalilla (paksuus $\leq 0,5$ mm).

Osastoiduissa teknisessä tilassa lvi-tuotteiden on oltava pintaluokitukseltaan vähintään B-s3, d0.

Uloskäytävässä saa suojaamattomana käyttää vain vähintään A2-s1, d0 -luokan eristeitä ja eristeen pinnan tulee täyttää uloskäytävän pinnalle asetetut vaatimukset.

4.8 Palava-aineiset asennukset uloskäytävissä

Palava-aineisilta asennuksilta edellytetään yleensä EI30-rakennusosaa vastaava suojaus. Uloskäytävään saa sijoittaa ilman erityistä suojausta tätä tilaa palvelevia tarpeellisia sähkölaitteita, kuten valaisimia, pistorasioita ja kytkimiä sekä niitä syöttäviä johtojärjestelmiä sekä porrashuonetta palvelevan paloilmoinin- ja/tai savunpoistokeskuksen.

Kuitenkin C_{ca}-s1, d1 -luokkaisia kaapeleita voidaan käyttää vähäisessä määrin (enintään 15 yksivaiheista sähkökaapelia, joiden jännite on alle 250 V) ilman suojausta. SFS EN 13501-6 luokitusstandardin mukaisesti C_{ca}-s1, d1 -kaapeleille sovellettavia testistandardeja ovat mm. EN 50399 ja EN 60332-1-2.

5. Palon leviämisen estäminen naapurirakennukseen

5.1 Rakennusten välinen etäisyys

Naapurirakennukset sijaitsevat > 8 m päässä tämän suunnitelman rakennuksesta.

Olemassa olevan rakennuksen ja uudisrakennuksen yhdistä kulkusilta palo-osastoidaan molemmista päistä erilleen varsinaisista rakennuksista.

Rakennusten väliset etäisyydet on esitetty liitekuvissa.

5.2 Palomuur

Rakennuksessa ei ole tarvetta palomuuureille.

6. Poistuminen palon sattuessa

6.1 Yleistä

Rakennuksesta poistutaan ensimmäisestä toisessa kerroksessa osin usean ulko-oven kautta suoraan ulos ja osin kolmen rakennusta palvelevan porrashuoneen kautta. Kolmannesta kerroksesta poistutaan kolmen rakennusta palvelevan porrashuoneen kautta

Vähintään kaksi porrashuoneista mitoitetaan parikuljetuksia varten.

6.2 Kulkureitin enimmäispituus lähimpään uloskäytävään ja uloskäyntien lukumäärä poistumisalueittain

Taulukossa 7 on esitetty poistumisreittien enimmäispituudet poistumisalueittain. Enimmäispituuksia ei kohteessa ylitetä.

Taulukko 7. Poistumisreittien enimmäispituus savuilmaisuus perustuvalla paloilmoittimella varustetussa rakennuksessa

Poistumisalue	poistumisreitin enimmäispituus	Uloskäyntien lukumäärä
1. krs, yleisesti	≤ 45 m	≥ 2
1. krs, liikuntasali	≤ 45 m	4
2. krs, yleisesti	≤ 45 m	≥ 2
2. krs, katsomo	≤ 45 m	2
3. krs, yleisesti	≤ 45 m	≥ 2
3. krs IV-konehuone	≤ 30 m	1

6.3 Uloskäytävän mitat

Uloskäytävän leveyden on oltava vähintään 1200 millimetriä ja uloskäytävän vapaan korkeuden on oltava vähintään 2100 millimetriä.

Poistumisreitin leveys tulee yleisesti olla vähintään 1200 mm. Pienehköjen tilojen tilan ovet voivat poistumisreitilläkin olla 900 mm. Varatiereitillä voi kulkureitin leveys olla 900 mm.

Toteutuvat uloskäytävät leveydet on esitetty liitekuviissa.

6.4 Poistumiseen käytettävät ovet

Uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen ovien tulee olla hätätilanteessa helposti avattavissa. Ovien on avauduttava poistumissuuntaan.

Osastoivat ovet varustetaan sulkimin.

Mahdollisen kulunvalvonnan järjestelyt eivät saa estää turvallista poistumista rakennuksesta.

Poistumisovien tulee olla standardien SFS-EN 179, kun poistumisalueen henkilömäärä on yli 60.

Poistumisreiteille mahdollisesti tulevat sähköiset liukuovet varustetaan paniikkisaranoilla tai sähköisellä hätäavausjärjestelmällä, jossa oven avautuminen hätätilanteessa on sähköisesti varmistettu. Sähköisten hätäavausjärjestelmien toiminnan on oltava riittävän selkeästi merkitty ja ymmärrettävissä.

Poistumiskäyttöön tarkoitettujen liukuovien käyttöturvallisuus tulee olla standardin SFS-EN 16005 mukainen.

6.5 Poistumisaikalaskelma

Kohteessa ei ole tarpeen suorittaa poistumisaikalaskentaa.

6.6 Turvallisuusselvitys

Kohteelle ei ole vaadittu laadittavaksi MRL:n 117 b §:n mukaisesta turvallisuusselvitystä.

6.7 Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen

Rakennuksen poistumisreitit merkitään poistumisopasteilla. Poistumisreittien merkitseminen on toteutettava *Sisäasiainministeriön asetuksen rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta 977/2024* mukaisesti.

Poistumisopasteiden on ulkonäöltään ja yleisiltä ominaisuuksiltaan oltava *Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015)* mukaisia.

Poistumisreitit valaistaan tavalla, joka mahdollistaa niiden turvallisen käytön. Valaistuksen suunnittelussa noudatetaan soveltuvin osin standardissa SFS-EN 1838 poistumisreittivalaistukselle määritettyjä vaatimuksia.

Valaisimien on oltava standardin SFS-EN 60598-2-22 mukaisia.

Valaistuksen ohjaukseen käytettävän keskusyksikön on oltava keskitetyn tehonsyötön järjestelmiä koskevan standardin SFS-EN 50171 mukainen.

Poistumisreittien merkitsemisen esitetään arkkitehtikuvissa ja valaiseminen sähkösuunnitelmissa.

Poistumisreittien opasteista laaditaan tarvittaessa erillinen suunnitelma, mikä hyväksytetään erikseen viranomaisilla.

7. Palotekniset laitteistot

7.1 Alkusammutuskalusto

Rakennus varustetaan pääosin pikapalopostein ja käsisammuttimin.

Käsisammuttimet esim. fluoritensidittömiä nestesammuttimia (27A34B40F, 9 l), vähintään 1 kpl / 300m². Palo-osasto, joka varustetaan pelkillä käsisammuttimilla, tulee sijoitustiheys olla 1 kpl / 200 m².

Käsisammuttimien käyttö- ja sammutusominaisuuksien sekä niihin tehtävien merkintöjen tulee olla voimassa olevan eurooppalaisen SFS-EN 3-standardisarjan tai muun vastaavan vaatimustasaisen standardin mukaisia.

Pikapalopostien letkukoko tulee olla vähintään DN25 ja letkun pituus 30 m. Pikapalopostiverkoston suunnittelussa noudatetaan standardia SFS-EN 671-1.

Alkusammutuskaluston sijaintipaikat merkitään ulkonäöltään ja yleisiltä ominaisuuksiltaan *Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015)* mukaisilla kilvillä. Merkinnot käytävillä tulee olla kohtisuoraan käytävien seiniä vasten.

Alkusammutuskaluston viitteellinen sijoittelu on esitetty liitekuvassa.

7.2 Palovaroitin ja paloilmoitin

Rakennus varustetaan savuilmaisuus perustuvalla, hätäkeskukseen kytketyllä paloilmoitinjärjestelmällä järjestelmällä. Paloilmoitin on määräysperusteinen (rakennuksen oppilasmäärä on > 500).

Paloilmoittimen käyttölaite sijoitetaan rakennuksen pääsisäänkäynnin yhteyteen.

Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän toteutuspöytäkirja laaditaan Sähkötieto Ry ohjeen *ST- ohjeisto 1 Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019* sekä *Paloilmoitinjärjestelmät: ST-käsikirja 10; 2020* mukaan.

Paloilmoitinlaitteiston elinkaarikirja on esiteltävä ja hyväksyttävä pelastusviranomaisella ennen asennustöiden aloittamista.

7.3 Automaattinen sammutuslaitteisto

Rakennusta ei varusteta automaattisella sammutuslaitteistolla.

7.4 Viranomaisverkko (VIRVE)

Kohteelle tulee pelastusviranomaisen niin määrätessä tehdä viranomaisverkon *Virve-sisäkuuluvuuden tarvekartoitus ja hyväksyntä, laajakaistainen Virve-palvelu (VIRVE 2) ja Virve-verkko (TETRA)*.

8. Sammutus- ja pelastustehtävien järjestely

8.1 Pelastus- ja sammutustyön edellytykset

Palo- ja pelastuskalustolla pääsy riittävän lähelle rakennusta (pelastustie) suoraan pääsisäänkäynnin eteen.

Jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollista kuljettaa uloskäytävän kautta liikkumiskyvyn henkilö pareilla. Paarikuljetuksen mitoituksessa tulee noudattaa RT-korttia nro 103117:2019.

Sammutusvesi otetaan alueen paloposteista ja palovesiasemista sekä pelastuslaitoksen ajoneuvoista.

Mahdollisiin ullakon palo-osastoihin on oltava pääsy ulkokautta sammutustyötä varten.

8.2 Pelastus- ja sammutustyössä käytettävä hissi

Kohteen hissiä ei käytetä pelastus- ja sammutustöissä.

8.3 Savunpoisto

8.3.1 Yleistä

Rakennuksen savunpoiston suunniteltu noudattaa ja toteutuksen on noudatettava asetusta *Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017*.

Rakennuksen savunpoiston suunnittelu lisäksi noudattaa ohjeellisesti ohjeita: *Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, 28.11.2017; muistio sekä RIL 195-1-2018, Rakenteellinen paloturvallisuus, Yleiset perusteet ja ohjeet*.

Savunpoiston tarkoitus on jälkituuletus.

Savunpoiston suunnittelun lähtökohtana on ollut käytettävyyden yksinkertaisuus [*RIL 195-1-2018*].

Savunpoisto toteutetaan kaikissa tiloissa painovoimaisesti. Painovoimaisen savunpoistoluukkujen geometrinen vapaa aukkopinta-ala A_{SP} saadaan kaavalla: $A_{SP} = A_{tila} \cdot A_{\%}$, missä A_{tila} on tilan huoneistoala. Savunpoiston mitoitus on yleisesti $A_{\%} \approx 1,0 \%$.

Korvausilma johdetaan tiloihin painovoimaisesti manuaalisesti avattavien ovien kautta. Korvausilmareitin yhteenlaskettu pinta-ala tulee painovoimaisen savunpoiston tapauksessa olla yhtä suuri kuin savunpoiston luukkujen pinta-ala ($A_{SP} = A_{KI}$).

8.3.2 Savunpoistojärjestelyt

Luokka- ja toimistotilojen savutuuletus tapahtuu manuaalisesti kiintopainikkeista avattavien ikkunoiden kautta.

Liikuntasali varustetaan painovoimaisella savunpoistolla (mitoitus 1 %). Savunpoiston ohjaus ohjauskeskukselta. Korvausilma otetaan ensimmäisessä kerroksessa ulko-ovien ja edelleen käytävien kautta painovoimaisesti. Korvausilmareitin ovien avaus manuaalisesti paikan päältä.

Uloskäytäväporrashuoneet ja hissikuilut varustetaan sähköisesti avattavalla 1,0 m² savunpoistoikkunalla. Savunpoistoikkunan avaus porrashuoneen maantasakerroksesta.

Hissikuilut varustetaan sähköisesti avattavilla 1 m² savunpoistoluukulla. Savunpoistoluukun avaus savunpoiston ohjauskeskukselta.

Vesikaton IV-konehuoneiden savunpoisto painovoimaisesti vesikaton sähköisesti avattavien savunpoistoluukkujen kautta. Savunpoistoluukkujen avaus sähköisesti porrashuoneessa sijaitsevan savunpoiston ohjauspainikkeella. Korvausilma otetaan porrashuoneen kautta. Korvausilmareitin ovien avaus manuaalisesti paikan päältä.

Savunpoistojärjestelyt on esitetty liitekuvissa.

8.3.3 Savunpoiston varavirta ja järjestelmävaatimukset

Savunpoistojen sähkönsyötön tulee noudattaa palon aikana toimiviksi tarkoitettujen paloturvallisuusjärjestelmien sähkönsyötön toteutusta SFS 6000-5-56 mukaisesti.

Sähköisten savunpoistojärjestelmien virransaanti varmistetaan akuilla.

Sähköisesti ohjattujen savunpoistoluukkujen tulee olla CE-hyväksyttyjä ja täyttää standardissa SFS 7024 vaatimukset.

Savunpoistolaitteistolle tulee laatia valmistajan/asentajan laatima kirjallinen huolto-ohjelma, jota säilytetään SPOK:n yhteydessä.

8.4 Kiinteä sammutusvesiputkisto

Rakennusta ei ole tarpeen varustaa kuivanousuputkistolla. Rakennuksen enimmäiskorkeus on < 28 m ja ylimmän kerroksen lattian etäisyys on < 24 m rakennuksen sisäänkäyntitasosta.

9. Muut paloturvallisuusasiat

Tiloihin laaditaan pelastussuunnitelma ja pelastussuunnitelmaa ylläpidetään/päivitetään säännöllisesti.

Pelastussuunnitelma koulutetaan henkilökunnalle, siten että uudetkin työntekijät saavat koulutuksen. Koulutuksesta laaditaan koulutusohjelma.

Rakennuksen palontorjuntalaitteille ja -välineille laaditaan lakisääteinen kunnossapito-ohjelma/huoltokirja. Huoltokirjaa päivitetään tarvittaessa.

Mikäli rakennukseen suunnitellaan käytön aikana tilamuutoksia tai tilojen käyttötarkoitus muuttuu, tulee tarkastaa, onko muutoksilla vaikutusta rakennuksen paloturvallisuuteen. Samalla tulee tarkastaa, tarvitaanko paloturvallisuusratkaisuihin muutoksia vai ovatko nykyiset ratkaisut vielä riittäviä.

Muutoksia varten tulee hankkia tarvittavat rakennusluvut yms.

10. Poikkeukset ja lievennykset

Rakennuksen paloturvallisuussuunnittelu noudattaa *Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, 28.11.2017* sekä *Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta, 2.12.2020* vaatimuksia.


Sweco Finland Oy

Antti Hult

Antti Hult


DI, Rakennusfysiikka ja palotekniikka

Poikkeuksellisen vaativa -luokan
paloturvallisuussuunnittelija (FISE)




1/250:A3

SWECO Sweco Finland Oy Puh. 0207 393 000 www.sweco.fi						KOHDE Ounasvaaran lukio Rovaniemi	SISÄLTÖ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA 1. krs Hankesuunnitteluvaihe	SUUNN. AHUL	PVM 28.5.2026	PIIR NO	MUUTOS
								PIIRT. AHUL	PVM 28.5.2026		
								TARK. AHUL	PVM 28.5.2026	PÄIVÄYS 28.5.2026	
	MUUTOS				SUUNN.	PVM				TIEDOSTO	LEHTI 1 / 3
										TYÖ NO 25026752	



1/250:A3

SWECO Sweco Finland Oy Puh. 0207 393 000 www.sweco.fi						KOHDE Ounasvaaran lukio Rovaniemi	SISÄLTÖ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA 2. krs Hankesuunnitteluvaihe	SUUNN. AHUL	PVM 28.5.2026	PIIR NO		MUUTOS
								PIIRT. AHUL	PVM 28.5.2026		TYÖ NO 25026752	LEHTI 2 / 3
								TARK. AHUL	PVM 28.5.2026	PÄIVÄYS 28.5.2026	TIEDOSTO	
	MUUTOS				SUUNN.	PVM						



1/250:A3

SWECO Sweco Finland Oy Puh. 0207 393 000 www.sweco.fi					KOHDE	Ounasvaaran lukio	Rovaniemi	SISÄLTÖ	PALOTEKNINEN SUUNNITELMA 3. krs	Hankesuunnitteluvaihe	SUUNN.	PVM	PIIR NO		MUUTOS
											PIIR.	PVM	TYÖ NO		LEHTI
											PIIR.	PVM	25026752		3 / 3
											TARK.	PVM	PÄIVÄYS	TIEDOSTO	
	MUUTOS				SUUNN.	PVM						28.5.2026	28.5.2026		